

SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato Attività e Normative  
Speciali di Prevenzione Incendi



# Ministero dell'Interno

## DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTA l'istanza presentata dalla ditta EMMEGI S.p.A. sita in via Lombardia, 8 - 35043 MONSELICE (PD), produttrice del manufatto denominato "SERIE SIRA IM MOD. TB" per ottenere l'omologazione del manufatto stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n° 89247 del 26/05/95 emesso per il predetto manufatto dall'Istituto GIORDANO S.p.A. di GATTEO (FO);

VISTA la scheda tecnica ed i disegni, allegati al predetto certificato, prodotti dalla ditta EMMEGI S.p.A. di MONSELICE (PD)

### S I O M O L O G A

con il numero di codice PD297D20D1IM00007; il prototipo del manufatto denominato "SERIE SIRA IM MOD. TB" prodotto dalla ditta EMMEGI S.p.A. di MONSELICE (PD), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO I IM (UNO I EMME) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche risultanti dalla scheda tecnica e dai disegni di cui alla premessa stessa, nonchè conformemente alle caratteristiche apparenti e non apparenti del materiale sottoposto a prove.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del manufatto oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta EMMEGI S.p.A. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 IM (UNO I EMME);
- CODICE: PD297D20D1IM00007;
- IMPIEGO: MOBILE IMBOTTITO;
- MANUTENZIONE: METODO " D " ALLEGATO A 1.6 AL D.M. 26/6/1984

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 26 giugno 1984.

Roma, **16 APR. 1996**

Fasc. 4190 sott. 375

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
(Dott. Ing. Paolo ANCILOTTI)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE  
UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA





## SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Codice C. PD297D20D1IM00007 del 16/04/96  
VALIDITÀ RINNOVATA AL 16/04/2006

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
(Dott. Ing. Giorgio MAZZINI)

*[Signature]*

### DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il: 16/06/2006

Validità ulteriormente rinnovata fino al: 16/04/2011

Atto di omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

14 SET. 2006



*[Signature]*

### DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il: 28/04/2011

Validità ulteriormente rinnovata fino al: 16/04/2016

Atto di Omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Dattilo)

27 MAG. 2011

